

ANEXO AO RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 156/2006-1

TIPO DE AMOSTRAS: Água de Abastecimento Público
COLHIDA POR: Laboratório (CITEVE)
ACONDICIONAMENTO: De acordo com as especificações

DATA DA COLHEITA: 2006/01/09
DATA INÍCIO ANÁLISES: 2006/01/09
DATA FIM ANÁLISES: 2006/01/10
DATA EMISSÃO RELATÓRIO: 2006/01/10

	PARÂMETROS/NORMAS	UNIDADES	D.L. nº243/01	RESULTADOS
			VP	BEMPOSTA Centro de Dia
R1	Escherichia coli (E.Coli) / ISO 9308-1	UFC/100 mL	0	0
	Coliformes totais / ISO 9308-1	UFC/100 mL	0	0
	Cloro residual disponível / MI nº 92	mg Cl ₂ /L	---	0,22
CONFORMIDADE com os limites estabelecidos no Decreto Lei nº243/01, Anexo I (parte A, B e C).				SIM

NOTA:

Os resultados assinalados com * apresentam um valor superior ao VP (Valor paramétrico), indicado no Decreto Lei nº243/01, Anexo I.
Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do método de ensaio referido.

Covilhã, 10 de Janeiro de 2006



(Lígia Maria Borges)